

**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6;
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, корп.1*
телефон/факс: тел. (499) 190-4861, факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.510207

Заместитель
руководителя ИЛЦ
Олейникова Д.Ю.

УТВЕРЖДАЮ

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ****

№ ВД-06479.001



1. Наименование Заказчика:
ООО «ПИР-инжиниринг»
 2. Юридический адрес:
115230, г. Москва, ул. Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, эт.1
 3. Сведения об образце (пробе):
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Количество проб: 1
 4. Место и/или адрес отбора:
Муниципальное унитарное предприятие Сергиево-Посадского муниципального района Московской области "Районные коммунальные системы"
- | Номер/марк. заказчика | Дополнительные сведения об образцах (адрес, место (точка) отбора, серия, срок годности) | Код образца |
|-----------------------|---|-----------------|
| В-6 | д. Кузьмино, станция водоподготовки | ВД.20.06479.001 |
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна: --
 6. Дата и время отбора: 30.07.2020
 7. Сведения о доставке: 30.07.2020 11:45
Образец(цы)/проба(ы) Представителем Заказчика доставлен(ы) в ИЛЦ
 8. Дополнительные сведения: Отбор образцов (проб) произведен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку и предоставленную информацию об образце (пробе)
 9. НД регламентирующие объемы лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01

Коды образцов (проб): ВД.20.06479.001

* По данному адресу проводятся исследования методом атомно-эмиссионной спектроскопии

** Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Концом протокола является лист результатов исследований с подписью лиц, проводивших исследование или ответственных за оформление результатов. В случае проведения одновременно микробиологических и физико-химических исследований концом протокола является лист результатов физико-химических исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

Коды образцов (проб):

ВД.20.06479.001

Номер задания:

6479

Марк-а / № пп	Регистрационный номер	Код образца	Место и точка отбора пробы			
			Определяемый показатель, единица измерения	Результат исследования	Норматив	НД по исследованию*
В-6	6479-1	ВД.20.06479.001	Проба № 1			
		Кремний	мг/дм ³	1,8 ± 0,3	не более 10	ГОСТ 31870-2012
Средства измерений			№ свидетельства о поверке		Срок действия	
Спектрометр атомно-эмиссионный OPTIMA 2100 DV			СП 2643377		05.09.2020	

*

ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии"

Дата окончания исследования:

05.08.2020

Ответственный за оформление:

химик-эксперт



Баулин А.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

Коды образцов (проб):

ВД.20.06479.001

Номер задания:

6479

Марк-а / № пп	Регистрационный номер	Код образца	Место и точка отбора пробы			
			Определяемый показатель, единица измерения	Результат исследования	Норматив	НД по исследованию*
В-6	6479-1	ВД.20.06479.001	Проба № 1			
		Кремний	мг/дм ³	1,8 ± 0,3	не более 10	ГОСТ 31870-2012
Средства измерений			№ свидетельства о поверке		Срок действия	
Спектрометр атомно-эмиссионный ОПТИМА 2100 DV			СП 2643377		05.09.2020	

*

ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии"

Дата окончания исследования: 05.08.2020

Ответственный за оформление:

химик-эксперт



Баулин А.Н.

**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6;
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, корп.1*
телефон/факс: тел. (499) 190-4861, факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.510207

Заместитель
руководителя ИЛЦ
Олейникова Д.Ю.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ****

№ ВД-06479.002

от 06.08.2020

1. Наименование Заказчика:
ООО «ПИР-инжиниринг»
 2. Юридический адрес:
115230, г. Москва, ул. Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, эт.1
 3. Сведения об образце (пробе):
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Количество проб: 1
 4. Место и/или адрес отбора:
Муниципальное унитарное предприятие Сергиево-Посадского муниципального района Московской области "Районные коммунальные системы"
- | Номер/марк. заказчика | Дополнительные сведения об образцах (адрес, место (точка) отбора, серия, срок годности) | Код образца |
|-----------------------|---|-----------------|
| В-8 | д. Самотовино, станция водоподготовки | ВД.20.06479.002 |
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна: --
 6. Дата и время отбора: 30.07.2020
 7. Сведения о доставке: 30.07.2020 11:45
Образец(цы)/проба(ы) Представителем Заказчика доставлен(ы) в ИЛЦ
 8. Дополнительные сведения: Отбор образцов (проб) произведен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку и предоставленную информацию об образце (пробе)
 9. НД регламентирующие объемы лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01

Коды образцов (проб): ВД.20.06479.002

* По данному адресу проводятся исследования методом атомно-эмиссионной спектрометрии

** Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Концом протокола является лист результатов исследований с подписью лиц, проводивших исследование или ответственных за оформление результатов. В случае проведения одновременно микробиологических и физико-химических исследований концом протокола является лист результатов физико-химических исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Коды образцов (проб):

ВД.20.06479.002

Номер задания

6479

Марк-а / № пп	Регистрационный номер	Код образца	Место и точка отбора пробы				
			Определяемый показатель, единица измерения	Результат исследования	Норматив	НД по исследованию*	
В-8	6479-2	ВД.20.06479.002	Проба № 2				
			Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
			Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл	Не обнаружено	отсутствие КОЕ в 100 мл	
			Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100мл	Не обнаружено	отсутствие КОЕ в 100 мл	

*
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

Дата окончания исследования: 31.07.2020

Исследования проводил /
ответственный за оформление:

врач-бактериолог



Поликарпова А.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

Коды образцов (проб):

ВД.20.06479.002

Номер задания:

6479

Марк-а / № пп	Регистрационный номер	Код образца	Место и точка отбора пробы			
			Определяемый показатель, единица измерения	Результат исследования	Норматив	НД по исследованию*
В-8	6479-2	ВД.20.06479.002	Проба № 2			
		Кремний	мг/дм ³	1,8 ± 0,3	не более 10	ГОСТ 31870-2012
Средства измерений			№ свидетельства о поверке		Срок действия	
Спектрометр атомно-эмиссионный OPTIMA 2100 DV			СП 2643377		05.09.2020	

*

ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии"

Дата окончания исследования: 05.08.2020

Ответственный за оформление:

химик-эксперт

Баулин А.Н.